WEIL MÖGLICH, MÖGLICH IST.

Partikelmessung im Reinraum 3

Ort der Messung:	mkf GmbH Lindenstraße 1 07589 Lederhose
Art der Messdurchführung:	gemäß DIN EN ISO 14644-1 2016-06 VDI 2083-3 2013-01 at rest & in operation
Messpersonal:	Lukas Kröber mkf GmbH ▪ Lindenstraße 1 ▪ 07589 Lederhose
Datum der Messdurchführung:	12.06.2026

Zusammenfassung der Messergebnisse:

Test	Bemerkung	Wertung
Visuelle Inspektion	Design, Material, Sauberkeit	i.O.
Partikelmessung im Reinraum (at rest & in operation)	Klasse 6 erfüllt	i.O.
Partikelmessung Schleuse (at rest & in operation)	Klasse 6 erfüllt	i.O.
Temperatur	Ø 24,01 °C	i.O.
relative Luftfeuchte	Ø 43,34 %	i.O.
Zusammenfassung		

Lederhose, 12.06.2026

cleanroom tested by mkf www.solutionsinclean.de DIN ISO 14644-1 VDI 2083

Empfehlung nächste Partikelmessung: Mai 2027