



Protokoll Nr.: 206416

Ort der Messung: Mkf GmbH
Lindenstraße 1
07589 Lederhose
Deutschland

Artikelbezeichnung: Reinraumanlage mit Personen- und Materialschleuse
Artikelnummer: ---
Zeichnungsnummer: ---
Seriennummer: ---
Produkthersteller: ---

Art der Messdurchführung: gemäß DIN EN ISO 14644 und VDI 2083
at rest/ in operation

Messpersonal: M.Riedel
COLANDIS GmbH
Im Camisch 34
07768 Kahla

Datum der Messdurchführung: 12.01.2023

Zusammenfassung der Messergebnisse

Test	Bemerkung	Wertung
Visuelle Inspektion	Design, Material, Sauberkeit	i.O.
Partikelmessung Reinraum	ISO Klasse 6	i.O.
Partikelmessung Personenschleuse	ISO Klasse 6	i.O.
Partikelmessung Materialschleuse	ISO Klasse 6	i.O.
Zusammenfassung		i.O.

12.01.2023

Datum, Signum

nächste Partikelmessung: Januar 2024